

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа №4 Шапсуг» муниципального образования «Тахтамукайский район»
Республики Адыгея**

Утверждено
приказом от _____ № 15
Директор МБУ ДО «Спортивная школа №4
Шапсуг»
МО «Тахтамукайский район»
И.А. Наш



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в помещениях и на прилегающей территории МБУ ДО «Спортивная школа №4 Шапсуг» МО «Тахтамукайский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных, спортивных школ и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и является обязательной для исполнения всеми работниками МБУ ДО «Спортивная школа №4 Шапсуг» МО «Тахтамукайский район» (далее - СШ) и обучающимися.

Работники СШ допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.2. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа и журнале учета первичного противопожарного инструктажа.

1.3. Ответственность за противопожарное состояние помещений СШ возлагается на соответствующих материально ответственных лиц. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по СР. Ответственность за противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность в СШ. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на сторожей.

1.4. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность в СШ.

1.5. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей

2.1. Перед началом учебного года СШ должна принять комиссия, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.

2.2. Территорию СШ необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.

2.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой - быть очищенными от снега и льда.

2.4. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории СШ не допускается.

2.5. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. Здание СШ должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.

2.6. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса предметы и приспособления.

2.7. Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в спортивном зале кабинетах или специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

2.8. По окончании учебных занятий работники СШ должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещения на ключ.

2.9. Курение в здании СШ и на прилегающей территории категорически запрещено.

2.10. В здании СШ запрещается:

производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы.

устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

забивать двери эвакуационных выходов, загромождать эвакуационные пути и выходы мебелью, оборудованием и пр.;

применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. устройства для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных помещений);

устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;

обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;

производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня;

хранить и применять в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы, взрывчатые вещества, пиротехнические устройства, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и материалы;

хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

3. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха СШ должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

3.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

отключать огнезадерживающие устройства;

выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;

закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

4. Требования к электроустановкам

4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в СШ, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками.

4.4. При эксплуатации электроустановок запрещается:

использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;

применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

4.5. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

4.6. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на директора.

5. Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики

5.1. Установки пожарной автоматики СШ должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

5.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация СШ должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

5.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;

складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;

наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

6. Требования к первичным средствам пожаротушения

6.1. СШ оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение СШ первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на директора.

6.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

6.3. Ручные огнетушители размещаются:

путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;

путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.

6.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

6.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.

6.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

7. Требования пожарной безопасности для спортивных сооружений

7.1. Запрещается хранение взрывопожароопасных материалов в помещениях, непосредственно сообщающихся с залами, с трибунами для зрителей и проходами, коридорами и выходами из этих залов.

7.2. При бесстеллажном хранении спортивного инвентаря, сборно-разборных конструкций залов, съемных покрытий залов и других материалов их следует укладывать в штабели площадью не более 100 м². Высота штабеля должна быть не более 2,5 м и не менее чем на 0,5 м ниже несущих конструкций перекрытия или покрытия. Ширина прохода между штабелями и между штабелями и стенами должна быть не менее 0,8 м. Ширина проходов напротив дверных проемов в складских и подтрибунных помещениях должна быть не менее ширины дверей. Ширина проходов и места складирования должны быть обозначены хорошо видимыми ограничительными линиями, нанесенными на полу.

Хранение спортивного инвентаря и других материалов на стеллажах следует производить таким образом, чтобы они не выступали за габариты стеллажей.

При складировании продукции, спортивного инвентаря и других материалов необходимо соблюдать правила совместного хранения веществ и материалов с учетом признака однородности групп горючести и огнетушащих средств.

7.3. В спортивных залах складирование горючих материалов, а также устройство помещений с конструкциями из трудногорючих и горючих материалов непосредственно под узлами крепления металлических и деревянных несущих конструкций запрещается.

Для хранения спортивного инвентаря, изготовленного с применением поролона и других синтетических материалов с высоким удельным теплосодержанием и выделяющих при горении высокоопасные вещества, необходимо использовать помещения, отделенные от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями.

В спортивных залах в период между тренировками и соревнованиями, а также по их окончании ямы для приземления с мягким заполнением из синтетических материалов следует закрывать щитами или брезентом.

Поролоновые маты, сложенные в пределах залов в штабеля, следует укрывать брезентом.

7.4. В зданиях и помещениях спортивных сооружений запрещается:

- производить уборку помещений с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ;
- оставлять без присмотра включенные в сеть нагревательные приборы (электроплитки, чайники, камины и т.п.), а также трех программные радиоприемники, телевизоры, кондиционеры;
- производить отогревание замерзших труб инженерных сетей с применением открытого огня;
- обивать стены служебных кабинетов горючими тканями, не пропитанными огнезащитными составами;
- облицовывать горючими материалами, оклеивать горючими пленочными материалами, а также окрашивать масляными и нитрокрасками поверхности конструкций в коридорах, лестничных клетках, вестибюлях, холлах зданий и сооружений (за исключением зданий 5-й степени огнестойкости);
- применять ковры и ковровые дорожки в коридорах, вестибюлях, фойе, примыкающих к спортивным залам с трибунами для зрителей;

- въезд автомобилей и других транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, не оборудованных исправными глушителями (при наличии в сооружении покрытий площадок из горючих материалов);
- устраивать на путях эвакуации фальшивые двери, устанавливать зеркала, турникеты и другие приспособления;
- размещать аккумуляторные и склады с ЛВЖ и ГЖ, баллоны со сжиженным и сжатым газом в подвальных и цокольных этажах, под зрительными, тренировочными залами и трибунами;
- въезд в спортивное сооружение автотранспорта, загруженного ЛВЖ и ГЖ, баллонами с горючими газами, лакокрасочными материалами, кислотами, токсичными материалами и веществами.

8. Требования к проведению массовых мероприятий

8.1. Перед началом массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.

8.2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников СШ и обучающихся старших групп.

8.3. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор, тренеры-преподаватели или воспитатели, с которыми предварительно проводится целевой противопожарный инструктаж.

8.4. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

8.5. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т. п. - из расчета 1,5 кв. м на человека.

8.6. В помещениях, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается: применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.; полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

8.7. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

8.8. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков.

9. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по окончании работы

9.1. В помещениях СШ необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

9.2. Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения, после окончания рабочего дня обязан: осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;

обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;

проверить закрытие окон и форточек;

закрыть помещение, ключи сдать на пост охраны, расписаться в журнале учета выдачи и возврата ключей.

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить директору для принятия соответствующих мер.

Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

9.3. Работники администрации по окончании учебных занятий должны осуществить обход здания СШ, проверить работу электропотребителей, состояние помещений, провести осмотр входных дверей и эвакуационных выходов и сделать соответствующую запись в журнале осмотра помещений.

9.4. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники СШ обязаны поставить в известность администрацию учреждения, обеспечить отсутствие обучающихся в аварийном помещении.

10. Порядок действий в случае возникновения пожара

10.1. В случае возникновения пожара действия работников СШ и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

10.2. Каждый работник СШ, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан:

немедленно сообщить об этом по телефону "01";

задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

при необходимости отключить энергоснабжение здания;

в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

10.3. Все работники СШ должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

10.4. Руководитель СШ в случае возникновения пожара при непосредственном участии своего заместителя обязан:

продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

при необходимости отключить энергоснабжение здания, прекратить все работы в здании за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

























организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

ИНСТРУКТАЖ

по мерам пожарной безопасности в помещениях и на прилегающей территории
МБУ ДО «Спортивная школа №4 Шапсуг» МО «Тахтамукайский район» на 2022-2023
учебный год

Сведения инструктажа

В соответствии с Инструкцией о мерах пожарной безопасности в помещениях и на прилегающей территории МБУ ДО «Спортивная школа №4 Шапсуг» МО «Тахтамукайский район»

№	Ф.И.О. тренера (спортсмена-инструктора)	Подпись
1	Наш Шихам Адамович (директор)	
2	Негуч Азамат Казбекович (Зам. дир. по УВР)	
3	Хизетль Мурат Хазретович (тренер-преподаватель)	
4	Хачак Чатиб Гучипсович (тренер-преподаватель)	
5	Сиджах Аскер Меджидович (завхоз/водитель)	
6	Наш Шамиль Адамович (тренер-преподаватель)	
7	Малиш Ахмед Баричевич (тренер-преподаватель)	
8	Хагур Аслан Довлетчериевич (тренер-преподаватель)	
9	Тес Инвер Ачрамович (тренер-преподаватель)	
10	Туркав Нурбий Асланович (методист-инструктор)	
11	Хагур Азамат Хамидович (тренер-преподаватель)	
12	Хушт Римма Хазретовна (уборщица)	
13	Ачмиз Нафсет Хамидовна (уборщица)	
14	Ачмиз Зарема Шамсудиновна (уборщица)	
15	Негуч Марина Казбековна (уборщица)	
16	Схаляхо Асфар Азметович (уборщик)	
17	Сорока Павло Петрович (спортсмен-инструктор)	
18	Джарим Руслан Аскерович (тренер-преподаватель)	
19	Этлешев Бислан Султанович (тренер-преподаватель)	
20	Сиджах Мурат Аскерович (тренер-преподаватель)	
21	Наш Сусанна Адамовна (врач)	
22	Ачмиз Заур Хазретович (тренер-преподаватель)	
23	Гвашев Дамир Русланович (спортсмен-инструктор)	
24	Четух Шамиль Анзаурович (тренер-преподаватель)	

25	Мамхо Астемир Ачрамович (спортсмен-инструктор)	<i>Мамхо</i>
26	Ачмиз Нальбий Шугаибович (методист-инструктор)	<i>Ач</i>
27	Хизетль Руслан Дзекашуович (тренер-преподаватель)	<i>Хизетль</i>
28	Тлеуз Азмет Хазретович (тренер-преподаватель)	<i>Тлеуз</i>
29	Малиш Аскер Русланович (спортсмен-инструктор)	<i>Аскер</i>
30	Негуч Амир Азметович (спортсмен-инструктор)	<i>Негуч</i>
31	Наш Азамат Адамович (сторож)	<i>Наш</i>
32	Тугуз Зарема Гиссовна (истопник)	<i>Тугуз</i>
33	Хизетль Юрий Гучипсович (сторож)	<i>Хизетль</i>
34	Колокуток Мурат Адамович (водитель)	<i>Колокуток</i>
35		
36		

Инструктаж провел:
зам. директора по АХЧ

А.М.

Сиджах А.М.